



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 29 stycznia 2025 r.

HK.9022.20.2024.PK.4

Według rozdzielnika

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie Sprawozdań z Badań Nr 117/2025, 118/2025, 119/2025, 120/2025, 123/2025 z dnia 28 i 29 stycznia 2025 r. dotyczących jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Klanino** stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Dnia 23 stycznia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku otrzymał Sprawozdanie z Badań nr 76/W/25 z dnia 23 stycznia 2025 r. dotyczące próbki wody pobranej dnia 20 stycznia 2025 r. w punkcie zgodności znajdującym się przy ul. Lipowej 22 w Kłaninie. W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jednostki tworzącej kolonię w 100 ml. Na tej podstawie mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 23 stycznia 2025 r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi po przygotowaniu.

W następstwie powyższego zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec podmiotu Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa. Spółka dnia 24 stycznia 2025 r. niezwłocznie zleciła wykonanie badań sprawdzających w następujących punktach znajdujących się w Kłaninie: ul. Szkolna (szkoła), ul. Szkolna (sklep), ul. Lipowa 22, woda podawana do sieci, woda surowa studnia nr 3. Uzyskane Sprawozdania z Badań nr 117/2025, 118/2025, 119/2025, 120/2025, 123/2025 z dnia 28 i 29 stycznia 2025 r. potwierdziły prawidłową jakość mikrobiologiczną wody we wszystkich punktach.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Klanino spełnia wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym i jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Ocenę niniejszą wydano celem powiadomienia mieszkańców Klanina, Parszkowa i Połchówka o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wodociąg publiczny Klanino zaopatruje ok. 632 odbiorców produkując ok. 213 m³/d.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**
Piotr Madej

Rozdzielnik:

1. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa
e-mail: sekretariat@kpkspzoo.pl, technolog@kpkspzoo.pl
2. Wójt Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck
4. Oddział HŻŻiPU w/m
5. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU

Puck, dnia 29 stycznia 2025 r.

KOMUNIKAT z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia KŁANINO
zaopatrującego mieszkańców Kłanina, Parszkowa i Połchówka.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że uzyskane sprawozdania z dnia 28 i 29 stycznia 2025 r. dotyczące badań jakości wody w wodociągu Kłanino potwierdziły doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących wymagań sanitarnych.

**W związku z powyższym woda może być używana do picia
i na potrzeby gospodarcze.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku
Piotr Madej

