



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

Puck, 16 czerwca 2025 r.

HK.9022.351.2025.WBi.1

Rozdzielnik

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie sprawozdania z badań z dnia 16 czerwca 2025 r. dotyczącego jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Leśniewo** stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi po przegotowaniu.

Dnia 16 czerwca 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał cząstkowe wyniki badań dotyczące próbki wody pobranej dnia 11 czerwca 2025 r. w punkcie zgodności w wodociągu Leśniewo, które wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jednostki tworzące kolonie w 100 ml. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii *Escherichia Coli* i Enterokoków.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w badanej próbce może wskazywać na zanieczyszczenie wody, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 16 czerwca 2025 r. stwierdził w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Woda w stanie surowym może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych oraz do spłukiwania toalety.

Ocenę niniejszą wydano celem powiadomienia mieszkańców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 744 m³/d i zaopatruje w wodę ok. 4 122 odbiorców w miejscowościach: Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Piaśnica Mała, Piaśnica Wielka, Mechowo, Zdrada, Dąbrowa. Ocenę niniejszą wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Pucku

Piotr Maalej
Piotr Maalej

Rozdzielnik:

1. Wójt Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck, e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl
3. Oddział BŻŻiPK w/m
4. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU

Puck, dnia 16 czerwca 2025 r.

KOMUNIKAT z dnia 16 czerwca 2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
stwierdza
warunkową przydatności wody do spożycia
po przegotowaniu z wodociągu Leśniewo zaopatrującego
mieszkańców Leśniewa, Domatowa, Domatówka, Piaśnicy Małej,
Piaśnicy Wielkiej, Mechowa, Zdrady, **Dąbrowej.****

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 16 czerwca 2025 r. otrzymał cząstkowe sprawozdanie z badań dotyczące próbki wody pobranej w punkcie zgodności w wodociągu Leśniewo. W badanej próbce wody stwierdzono obecność 3 bakterii grupy coli, co stanowi odstępstwo od wymagań sanitarnych. Nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii *Escherichia Coli* i Enterokoków.

W związku z powyższym:

woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Pucku

Piotr Madej

