

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Znak sprawy: HK.9022.242.2026.PK.3
Puck, 2026-05-22

Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck Sp. z o.o.
ul. Swarzewska 16
84-103 Łebcz

Zgodnie z § 21 ust.1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po rozpatrzeniu częściowego sprawozdania z badań jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w części wodociągu Leśniewo obejmującej miejscowości Leśniewo, Domatowo, Dąbrowa, Wielka Piaśnica, Domatówko.

22 maja 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał częściowe sprawozdanie z badań jakości wody nr 734/2026 z 22 maja 2026 r. potwierdzające wykrycie ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli tj. 68 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody w punkcie zgodności przy ul. Wejherowskiej w Domatówku. Trwają badania pozostałych parametrów bakteriologicznych.

W myśl powołanego na wstępie rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszczalna wartość bakterii grupy coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie/100 ml.

Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

Analizując uzyskane informacje, częściowy wynik badania wody oraz sposób dystrybucji wody w wydzielonej części wodociągu Leśniewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w części obejmującej miejscowości Leśniewo, Domatowo, Dąbrowa, Wielka Piaśnica, Domatówko. Woda w tej strefie może być używana tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów i nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych.

Z uwagi na fakt, że spożywanie wody z przedmiotowego wodociągu w wydzielonej części wodociągu Leśniewo, może negatywnie wpływać na zdrowie i życie konsumentów, tutejszy organ wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązującą Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck Sp. z o.o., do podjęcia działań naprawczych oraz uzyskania prawidłowej jakości wody w terminie do 2 czerwca 2026 r.

Pozostałe miejscowości tj. Mała Piaśnica, Mechowo, Zdrada zasilane z wodociągu Leśniewo objęte zostają warunkową przydatnością wody do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: picia, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda w tej strefie bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, mycia naczyń, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Wodociąg publiczny Leśniewo zaopatruje ok. 4 242 mieszkańców.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Znak sprawy: HK.9022.242.2026.WBi.1
Puck, dnia 2026-05-22

KOMUNIKAT z dnia 22 maja 2026 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w wydzielonej części wodociągu Leśniewo.

Dnia 22 maja 2026 r., na podstawie częściowego sprawozdania z badań wody i stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody tj. obecność bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wydzielonej części **wodociągu Leśniewo** obejmującej miejscowości: **Leśniewo, Domatowo, Wielką Piaśnicę, Dąbrowę, Domatówko.**

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że w wymienionej wyżej strefie woda:

- **nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych,**
- **nadaje się tylko i wyłącznie do sflukiwania sanitariatów.**

Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck Sp. z o.o. ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła wody oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.



Pozostałe miejscowości zasilane z wodociągu Leśniewo tj. Mała Piaśnica, Mechowo i Zdrada objęte są warunkową przydatnością do spożycia wody po przegotowaniu. Przetworzenia wymaga woda do: picia, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania w tej strefie może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, mycia naczyń, prac porządkowych i sflukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
2026-05-22

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR